

«Утверждаю
И.д. Военного Губернатора,
Действительный Статский Советникъ Папенгутъ.
«16» Апреля 1914 г.
гор.Самаркандъ»

ПРОТОКОЛЬ

Строительного Отделения Самаркандскаго Областнаго
Правления.

№ 191

«14» Апреля 1914 года

Строительное отделение въ составе нижеследующихъ лицъ, рассмотревъ

проектъ Римско-католическаго костела въ городе Самарканде, представленный при прошении организационнаго комитета по сбору пожертвованій на постройку Самаркандскаго костела отъ 20-го марта с.г. за № 5, нашло:

1/ проектъ въ общемъ составленъ удовлетворительно, но:

2/ здание предположено строить изъ сырца съ облицовкою изъ жженнаго кирпича при высоте стень въ 11,25 аршинъ, а между темъ въ жилыхъ домахъ изъ сырцоваго кирпича высота стень более 8 аршинъ не допускается. Необходимо стень костела вывести из жженнаго кирпича.

ОПРЕДЕЛИЛО: проектъ по исправлении синими чернилами одобрить, съ темъ, чтобы постройка возводилась подъ наблюдениемъ техника, имеющаго право возводить постройки. Разрешение на производство постройки должно быть испрошено согласно ст. 140 Устава Строительн.

Подлинный подписали: Областной инженеръ М.Тумановъ,
Областной Архитекторъ Лебедевъ, Младший Инженеръ Перлинь,
Делопроизводитель Терновский.

Съ подлиннымъ верно:

За Делопроизводителя

/ЦГА РУз, Ф.И-18, оп.1, д.8461, л.31/